

【調光卓】

松村電機製作所 F151(場所:客席後方)
 プリセット部 フェーダー40本×3段
 シーン記憶 1000シーン
 サブフェーダー 20本(50ページ)
 チェイス 50パターン99ステップ
 フラッシュスイッチ ADD/KILL方式
 COMOSデータ 対応(3.5型フロッピーディスク)
 DMX入力 対応(ホールパッチできません)

【ピンスポット】

場所:客席後方 上下各1台
 USHIO製 XPS-700SR(700w) 2 台

【200V電源】

場 所	回路数	接続/容量
映写機室	1	単相3線 D型 20A

※分電盤接続作業は電気主任技術者立会の下、作業する

【直回路】

場 所	回路名称	回路数	接続/容量
上手 大臣付近	—	1	平行/15A
下手 大臣付近	—	1	平行/15A
上手 袖	音響電源	3	C型/30A
下手 大臣	音響電源	3	C型/30A
コンモ	①客席前	1	ミニC型/20A
	②客席(7列16番)	1	ミニC型/20A
コンモ	③客席(9列8番)	1	ミニC型/20A
	④客席(9列22番)	1	ミニC型/20A
客席(最後方)	客席WC	1	C型/30A
映写機室	—	1	C型/30A

【客席誘導灯】

・常時点灯、消灯はできません
 ・足元灯は消灯できません

【DMX回線】

場 所	回線No.	回線数	IN/OUT
上手袖 音響室	仮設	2	—
調光卓(客席最後列)	入力	1	IN

【禁止行為解除承認申請】

- ◆申請書の提出期限
 使用する日の20日前までに文化センターへ提出してください
 (使用する日の10~14日前に文化センターが消防へ提出)
- ◆申請書の提出部数
 2部(ホームページでダウンロードできます)
- ◆火災予防について
 消火器や水バケツなど消火に必要なものは主催者で用意
- ◆不明な点は下記までご連絡ください
 茨城県立県民文化センター 施設課 TEL 029-241-1166

【移動機材】

500W	
○ CS-6	1 台
○ CEC	6 台
◎ DF	4 台
Par36(WIDE)	8 台
エフェクトマシン	
絵夢ライト 650W(松村)	5 台
その他	
中スタンド	4 台
ベース	6 台
自在ハンガー	4 本

【調光回路】

名 称	負荷名称	回 路 数		原状器材・回路・数量
		2kw	3kw	
1ボーター	BL		4	W,W,W,72 各150W×15灯
注)吊りバトンなし	BC		4	※切り替え回路
吊り込み重量60kg				※12.5kgのウェイトが5枚入る
1サス	S		12	500W ○(松村CS-6)…5台
吊り込み重量200kg				500W ◎(松村FS-6)…20台
アッパー	UH		4	72,59,22,40 各200W×12灯
ホリゾントライト	UHC		4	※12.5kgのウェイトが13.5枚入る
吊り込み重量160kg				
シーリング	CL		8	500W ○(松村CS-6)…28台
フロアーコンセント	SCL		3	
	SCR		3	
ウォールコンセント	WCL		3	
	WCR		3	
調光室	cyoukou	2		調光盤 下部にあります

※吊バトン1,2の吊り込み重量 100kg

ケーブル	
C20-C20	
2m	10 本
5m	15 本
C30-C30	
5m	4 本
10m	2 本
20m	4 本

C30-C20	
2m	6 本
C20-T	
短	12 本
C20-C20(2又)	
短	15 本
C30-C20(2又)	
短	5 本

注意事項 ①文字は固定です(昇降不可) ③アッパ-と2文字はせています
 ②シーリングは原状復帰です(上段はシュートまで) ④ア-ホリゾントライト設備はありません

お問い合わせ TEL:029-241-1166 (代表) 施設課・照明担当 までご連絡下さい!